



címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 3411 – 1 /2024.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 115497 / 127383 /135229 sz. bejelentés**
Budapest, XI. ker. Etele tér vízmegállás
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az ügyben írt korábbi leveleinkben foglaltakat továbbra is fenntartjuk.

„A jelzett terület csapadékvíz elvezetését tervek szerint a térköburkolatba épített növénykazetták hivatottak biztosítani szikkasztással, kiépített csatornás vízlevezetéssel nem rendelkeznek. Az elmúlt időszakban több alkalommal, rövid idő alatt leeső rendkívüli csapadékmennyiség a csatornázott területeken is sok esetben problémát okozott, a tárgyi helyszínen pedig egyértelműen meghaladta a növénykazetták szikkasztóképességét. A kapacitás bővítése komolyabb szikkasztókutak telepítésével sajnos nem lehetséges, mivel a tér a metró fölötti földemen helyezkedik el. A víz elsikkadása nagyobb esőzések esetén jellemzően nem tud azonnal végbemenni, ilyenkor ideiglenes jelleggel kialakulhatnak vízmegállások, a bejelentésben tapasztalt állapot azonban semmiképpen sem mindennapi eset, hanem egy rendkívül szélsőséges időjárási esemény következménye.”

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. január 29.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály