

Bejelentés: 115895.
e-mail: budapest@jarokelo.hu

Tisztelt Járókelő!

Hivatkozva a 115895. számú megkeresésre, melyben a bejelentő a Budapest XI. kerület, Mezőkövesd út 1. számú ingatlannál fennálló vízvezetési gondok megoldását kéri, az alábbiakat válaszolom.

Az adott terület csapadékvíz elvezetési problémája már régebb óta ismert előttünk. A társasház építése előtt itt zöldfelület volt, melyen a csapadékvíz rövid idő alatt elszikkadt. A területet a beruházó OTP-nek kellett volna helyreállítania. A kivitelezőjünkkel elhelyezett kulékavics nem alkalmas ennyi felszíni víz elszikkasztására.

A Mezőkövesd utcában régebben egyesített rendszerű csatorna lett kiépítve, mely a csapadék-és szennyvizet is el tudja vezetni. Korábban megkerestük a Fővárosi Csatornázási Műveket további csapadékvíz rákötési igényünkkel. Az alábbi választ adták: "A Mezőkövesd út 1. ingatlan csapadékvíz elvezetésére elválasztott rendszerű csapadékvíz csatorna építendő a Dunáig, mely nem víziközmű, így ennek üzemeltetése sem tartozik Társaságunk feladatkörébe. Az építendő csapadékvíz csatorna nyomvonalának, átmérőjének meghatározására tanulmányterv készítendő, melyet Társaságunkkal véleményeztetni szükséges. Az elfogadott tanulmányterv alapján elkészíthetők a kiviteli tervek, a beruházás vízjogi engedély köteles, melyhez Társaságunk üzemeltetői véleményét is be kell szerezni. Sajnos a fentiekből semmiféle engedményt nem tudunk adni, a befogadó rendszer kapacitása ezt nem teszi lehetővé."

Így hiába található a Mezőkövesd úton csatorna, a rákötéshez az FCSM nem ad hozzájárulást. Külön csapadékcsatornát kellene kiépíteni a Dunáig. A társasház egyes lakóiban felmerült, hogy célszerű lenne a Mezőkövesd út 1. sz. ingatlan keleti oldali közterületét kertszerű használati szerződéssel Önkormányzatunktól bérbe venni az ott lakók nyugalma és az esztétikusabb környezet kialakítása érdekében. Sövényvel le lehetne zárni az úttól a területet, mellyel meg lenne védve a beparkoló gépjárművektől és így a zöldfelületet is meg lehetne óvni.

A felszíni vízvezetés megoldását a terület hasznosításának függvényében érdemes újra gondolni. Amint döntés születik az esetleges kertszerű használatról és a tereprendezés módjáról, lehet a szikkasztást is megterveztetni.

Kérem tájékoztatásomat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2023. február 6.

Tisztelettel:


Kádai Gergely
közlekedési osztályvezető

