

Sorszám: 00116391.

E-mail: budapest@jarokelo.hu

Tárgy: Andor u. 2. szervizút – vízvezetéssel kapcsolatos válaszadás

Tisztelt Járókelő!

Kézhez kaptuk a Bp., XI. Andor u. 2. sz. szervizútján, vízvezetéssel kapcsolatos észrevételüket, melyre az alábbi válasz adjuk:

A probléma ismert előttünk, történtek is már lépések a vízvezetés megoldására. Sajnos olyan mélyponton van a szervizút ezen része, hogy a már beépített víznyelő csak részben orvosolta a vízmegállást. Helyszíni szemlénken megállapítottuk, hogy további vizsgálatok szükségesek és annak értelmében történhet újabb víznyelő beépítése (tervezés, engedélyezés, anyagi forrás és szabad kapacitás megléte szükséges).

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2023. február 10.

Tisztelettel:



Kádi Gergely
osztályvezető