

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 7648– 5 /2023**

JÁRÓKELŐ 116872 sz. bejelentés

tárgy: **Budapest, X. ker. Kada utca 102.
úthiba kijavítása - bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk hivatalos felszólítást küldött az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. részére az info@aram.eon.hu e-mail címre, melyre eddig nem érkezett visszajelzés.

Az 5 éves garanciális időszak, melyre az E.ON hivatkozik Társaságunk előtt nem ismert, az egy olyan szerződéses jogviszony, mely közte, és az általa megbízott vállalkozó között állhatott fenn.

Tájékoztatjuk, hogy a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló együttes rendelet értelmében a helyreállított útpálya alépítményre 10, a kopórétegre 5 év szavatossági kötelezettsége van a kivitelezőknek.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Budapest Főváros Közgyűlésének a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendeletének 26§ (5) bekezdése alapján, *ha a véglegesen helyreállított közúton - a munka nem megfelelő elvégzése miatt - süllyedés vagy más hiba mutatkozik, az elvégzett munkára vonatkozó kötelező alkalmassági határidőn belül a munkakezdési hozzájárulás jogosultját, illetve a rendkívüli igénybevétel bejelentőjét kötelezni lehet a hiba megszüntetésére.*

Mivel jelen esetben burkolatsüllyedésről, alépítményhibáról van szó, a 10 éves kötelező alkalmasság nem teljesül, ezért a hiba javítását az E.ON-nak kell elvégeznie.

A helyreállítás módja sem felel meg a fentiekben hivatkozott 34/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendeletnek. A 23. § (4) bekezdése értelmében „a kopó réteget minden bontással érintett forgalmi sáv teljes szélességében minimum a szélességgel megegyező hosszon kell újraaszfaltozni”.

Kérjük az E.ON-t, küldjék meg részünkre email elérhetőségüket, amelyen ismételten meg tudjuk őket keresni a helyreállítással kapcsolatban.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2023. május 16.

Budapest Közút Zrt.

Útfenntartási Főosztály