



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HIVATAL

Tárgy: Tájékoztatás
Ügyszám: Wágner-Szentgyörgyi Nikoletta tü. zls.

Bardócz Csaba Úr
részére

Irodavezető

Járókelő közhasznú Egyesület

budapest@jarokelo.hu

Tisztelt Bardócz Csaba Úr!

Értesítem, hogy a 1173 Budapest, 526. soron tűzcsap létesítésével kapcsolatos közérdekű bejelentését a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya (a továbbiakban: Kirendeltség) a *panaszokról és a közérdekű bejelentésekről* szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján megvizsgálta.

Tájékoztatom, hogy a 1173 Budapest, 526. soron a Kirendeltség képviselői 2023. február 23-án helyszíni bejárást tartottak, melynek során megállapítást nyert, hogy a 1173 Budapest, 526. sor mintegy 700 méteres hossza mentén összesen öt tűzcsap van. Ezek a következő ingatlanok előtti közterületen találhatóak:

- 1173 Budapest, 526. és Pesti út kereszteződésénél, föld alatti kivitelű,
- 1173 Budapest, 526. 3. szám alatti ingatlan előtt, föld alatti kivitelű,
- 1173 Budapest, 526. 11. szám alatti ingatlan előtt, föld alatti kivitelű,
- 1173 Budapest, 526. 22. szám alatti ingatlan előtt, föld alatti kivitelű,
- 1173 Budapest, 526. és az 530. utca kereszteződésénél, föld feletti kivitelű.

A tűzcsapok a jelenleg érvényben lévő *Országos Tűzvédelmi Szabályzatról* szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 180. § (4) bekezdésének megfelelően jelöltek, hozzáférhetőek. A tűzcsapok mennyisége, elhelyezkedése és a rákötött vezetékek keresztmetszeti mérete miatt új tűzcsapok létesítése nem indokolt.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Kelt: Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

Tisztelettel:

dr. Gyórfi Gábor tú. alezredes
hivatalvezető

Terjedelem: 1 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: Címzett (elektronikusan)

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35100/2822-4/2023.ált.