

címzett: **Járókelő Egyesület**  
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 2610 – 3 /2024.**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ 135229 sz. bejelentés**  
**Budapest, XI. ker. Etele tér vízmegállás**  
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

## Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A jelzett terület csapadékvíz elvezetését terv szerint a térkörburkolatba épített növénykazetták hivatottak biztosítani szikkasztással, kiépített csatornás vízlevezetéssel nem rendelkezik. Jelentősebb csapadék esetén az összegyűlt vízmennyiség meghaladhatja a növénykazetták szikkasztóképességét. A kapacitás bővítése komolyabb szikkasztókutak telepítésével sajnos nem lehetséges, mivel a tér a metró fölötti földemen helyezkedik el. Társaságunk vizsgálja a vízlevezetés problémájának megoldási lehetőségeit, azonban a tér jelentősebb rekonstrukciója meghaladja a fenntartás feladatkörét és Társaságunk lehetőségeit.

Tájékoztatjuk, hogy az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési-, fenntartási feladatokat – a rendelkezésre álló források erejéig, a műszaki és gazdaságossági szempontok figyelembevételével –, kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2024. április 9.

Budapest Közút Zrt.  
Útfenntartási Főosztály