



**DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

Csatornázási Főmérnökség
2600.Vác, Derecske utca 4.

Kelt: 2016. 08. 30.
Iktasz: DMRV/14643 -X /2016/CFM
Ügyintéző: Dobó István
Melléklet: -

Major Magda úrnő
 részére

major.magda@szentendre.hu

Válaszlevelükben kérjük iktatószámunkra hivatkozni!

**Tárgy: Közterületi szennyvíz-fedlappal kapcsolatos bejelentés – Szentendre,
Kör utca – Bükköspatak sor kereszteződésénél**

Tisztelt Major Magda úrnő!

Köszönettel megkaptuk 2016. augusztus 16-án kelt levelét.

Munkatársaink 2016. augusztus 18-án helyszíni ellenőrzést tartottak, ahol megállapították, hogy a közterületi szennyvíz-fedlapra vélhetően gépjármű hajtott rá. A létesített fedlap teherbírása nem gépjárműforgalomra volt méretezve, így a fedlap megsérült, feladatát nem látja el.

A továbbiakban intézkedünk a sérült fedlap cseréjéről, az akna gépjárműforgalom okozta terhelést tűrő fedlappal való lezárásáról.

Megértését köszönjük.

Tisztelettel:


Balogh Zsolt
műszaki igazgató


Horváth Csaba
csatornázási főmérnök

Kapja: Címzett
lemarietta@jarokelo.hu
CSU
Irártár

