

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 15961 - 2 /2025.**
tárgy: **JÁRÓKEŐ 171689 sz. bejelentés**
XIII. ker. Szent István krt. –
Visegrádi utca 1. csapadékvíz-megállás
kijelölt gyalogos-átkelőhelyen
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban, amelyben a **XIII. kerület Szent István krt. – Visegrádi utca 1-2.** sz. ingatlanok előtt kialakult csapadékvíz-megállásra hívják fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri szolgálata rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkben lévő úthálózatot, beleértve a bejelentésben szereplő útszakaszt is és az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetése érdekében minden esetben megteszük a szükséges intézkedést.

Helyszíni szemle során megállapítottuk, hogy a tárgyi meghibásodás oka az, hogy az újonnan kialakított terelőszigetek elzárják a csapadékvíz maradéktalan elfolyását a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a páros oldalon a terelősziget túloldalán található víznyelőtől, illetve a páratlan oldalon létesített rácsos folyóka rendszeresen eltömődik.

A fentnevezett hibák nem tartoznak a Társaságunk által üzemeltetett úthálózathoz, azok megszüntetésével kapcsolatban a Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal illetékes.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. június 24.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály