



címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 25810 – 2 /2025.**

tárgy: **JÁRÓKELŐ 178699 sz. bejelentés**
XI. ker. Etele tér 9. - vízmegállás

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A jelzett terület csapadékvíz elvezetését terv szerint a térkőburkolatba épített növénykazetták hivatottak biztosítani szikkasztással, kiépített csatornás vízlevezetéssel nem rendelkezik. Jelentősebb csapadék esetén az összegyűlt vízmennyiség meghaladhatja a növénykazetták szikkasztóképességét. A kapacitás bővítése szikkasztókutak telepítésével nem lehetséges, mivel a tér a metró fölötti földemen helyezkedik el. Társaságunk vizsgálja a vízlevezetés problémájának megoldási lehetőségeit, azonban a tér jelentősebb rekonstrukciója meghaladja a fenntartás feladatkörét és Társaságunk lehetőségeit.

Tájékoztatjuk, hogy az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési-, fenntartási feladatokat – a rendelkezésre álló források erejéig, a műszaki és gazdaságossági szempontok figyelembevételével –, kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2025. október 8.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály