

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 16514 – 2 /2026.**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 194430 sz. bejelentés
XI. ker. Etele tér 9. - vízmegállás**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Járókelő Közhasznú Egyesület!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésükkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A jelzett terület csapadékvíz elvezetését terv szerint a térkőburkolatba épített növénykazetták hivatottak biztosítani szikkasztással. Kiépített csatornás vízlevezetéssel nem rendelkezik. Jelentősebb csapadék esetén az összegyűlt vízmennyiség meghaladhatja a növénykazetták szikkasztóképességét, amelyből fakadóan az elvezetés hosszabb időt vehet igénybe.

A kapacitás bővítése szikkasztókutak telepítésével sajnos nem lehetséges, mivel a tér a metró fölötti földemen helyezkedik el. Társaságunk vizsgálja a vízlevezetés problémájának megoldási lehetőségeit, azonban a tér jelentősebb rekonstrukciója meghaladja a fenntartás feladatkörét és Társaságunk lehetőségeit.

Tájékoztatjuk, hogy az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési-, fenntartási feladatokat – a rendelkezésre álló források erejéig, a műszaki és gazdaságossági szempontok figyelembevételével –, kapacitási lehetőségeinkhez mérten tudjuk elvégezni.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2026. június 10.

Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály