

Sorszám: 00027489/2018.

E-mail: [budapest@jarokelo.hu](mailto:budapest@jarokelo.hu)

Tárgy: Kubikos u. 1. – vízelvezető árok szabálytalan betemetése

**Tisztelt Járókelő!**

Kézhez kaptuk a Bp., XI. Kubikos u. 1. sz. előtt lévő – vízelvezető árokra vonatkozó észrevételüket, melyre az alábbi tájékoztatást adjuk:

A fenti helyszínt megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy a vízelvezető árok két különböző helyen lett betemetve. Felhívtuk a figyelmét az ott tartózkodó kivitelezőnek, hogy az ideiglenesen kiképzett gépjármű behajtók szabálytalanok. Mindkét helyen áteresz csövet kötelesek elhelyezni az árok aljába, hogy a keletkező csapadék útja szabad legyen az árok végén található víznyelő irányába. Rövid határidővel kötelesek az átereszeket elhelyezni, a figyelmeztetést követő héten újabb ellenőrzést tartunk és amennyiben nem intézkedtek, ügyüket átesszük hatósági intézkedés céljából az Újbudai Közterület-felügyeletnek.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2018. február 23.

Tisztelettel:



  
**Kádi Gergely**  
referens

