



DMS10010000259212872

Járókelő.hu <veszprem@jarokelo.hu>  
JAROKELO-VESZPREM-00034600

-

.

9999

2018. szeptember 20.

### Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfelünk!

Tisztelt Ügyfelünk!

Hivatkozással Veszprém Batthyány utca közterületet érintő, biztonsági övezet tisztántartási munkálataival kapcsolatosan társaságunkhoz intézett levelére, az alábbiakat válaszoljuk:

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 137. §-a, a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM sz. rendelet és az MSZ:1585 szabvány állapítja meg a biztonsági övezetre vonatkozó szabályokat, amelyeket az ingatlan tulajdonosok is kötelesek betartani.

Az NGM rendelet szerint:

10. § (1) A föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos:

f) olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert,

g) olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza,

A külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével a biztonsági övezet környezetében levő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát eléri. Közterületen az Önkormányzat illetékes.

Társaságunk minden évben országos és megyei napilapokban teszi közzé a biztonsági övezet tisztántartására vonatkozó hirdetményt. Emellett számlalevélen, szórólapon is felhívjuk erre a lakosság, az ingatlan tulajdonosok figyelmét.

### E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

#### E.ON Dél-dunántúli Áramhálózat Zrt.

T: 06 52/ 512 400

M: 06 20/ 30/ 70/ 45 99 600

F: 06 72/ 501 208

#### E.ON Észak-dunántúli Áramhálózat Zrt.

T: 06 52 512 400

M: 06 20/ 30/ 70/ 45 99 600

F: 06 96/ 521 810

#### E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

T: 06 52/ 512 400

M: 06 20/ 30/ 70/ 45 99 600

F: 06 72/ 501 208

#### E.ON Dél-dunántúli Gázhálózat Zrt.

T: 06 52/ 512 401

M: 06 20/ 30/ 70/ 45 99 711

F: 06 72/ 503 100

#### E.ON Közép-dunántúli Gázhálózat Zrt.

T: 06 52/ 512 401

M: 06 20/ 30/ 70/ 45 99 711

F: 06 93/ 310 802, 503 822

Levélcím: 7602 Pécs, Pf 197

www.eon.hu

aramhalozat@eon.hu

gazhalozat@eon.hu

Iktatási szám:

1/1885743/2018/1

Küldő iktatószáma:

Ügyintéző:

Remeczkyne Sipos Katalin

Székhely:

1134 Budapest,

Váci út 17.

Fővárosi Törvényszék

Cégbírósága

Cg 01-09-873382


A faágak eltávolítására elsősorban az ott lakók biztonságának megóvása érdekében van szükség. Ha a fák ágai elérik a vezetéket, pusztán a fák érintése illetve azok környezetében való tartózkodás is rendkívüli kockázatot, életveszélyes helyzetet teremthet. Az életvédelem mellett az ellátás biztonsága miatt is szükséges intézkedni ilyen helyzetekben, ha ugyanis az ágak a vezetékekhez csapódnak, komoly áramkimaradásokat okozhatnak.

A biztonsági övezet tisztántartásával kapcsolatos munkálatok szakszerűségével kapcsolatosan tett kifogásaira, észrevételeire az alábbiakat válaszoljuk:

Amennyiben az Ingatlantulajdonosok a villamos hálózat biztonsági övezetében nem végzik el a munkálatokat, akkor a villamos-energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény felhatalmazása alapján az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. végezteti el a biztonsági övezet tisztántartásával kapcsolatos feladatokat. Ebben az esetben a gallyazási munkálatok elvégzésére mindenképp a biztonsági övezet nagyságát meghatározó rendelet előírásainak megfelelően kerül sor, hogy az élet-, vagyon- és szolgáltatásbiztonságot a növényzet ne veszélyeztesse. A kivitelezők csak ezt követően vehetnek figyelembe kertészeti, növényvédelmi és esztétikai szempontokat.

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. képviseletében az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. jár el.

Üdvözlettel:



Horváth Richárd  
Ügyfélszolgálati területi referens  
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.



Remeczkyne Sipos Katalin  
Ügyfélkezelési referens