

címzett: JÁRÓKELŐ

e-mail: budapest@jarokelo.hu

Iktatószám: 41/ 3532-3 /2019

tárgy: JÁRÓKELŐ 46705 sz. bejelentés,
X. ker. Heves u. 20

Csatorna elvezetési probléma

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő!

A bejelentésben szereplő probléma ismert előttünk.

A Heves utca, Méhes utca vasúti aluljáró környéki szakaszán Társaságunk csapadék csatorna hiányában 4 db szikkasztókutas víznyelőt üzemeltet, melyeket rendszeresen tisztítunk.

Megjegyezni kívánjuk, hogy a manapság egyre gyakoribb, extrém mennyiségű, hirtelen lehulló csapadék vizet a szikkasztó rendszerű kutak nem győzik elvezetni.

Budapest, 2019. július, „12.”

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.

