



címzett: JÁRÓKELŐ

e-mail: budapest@jarokelo.hu

Iktatószám: 41/5697-2 /2019

tárgy: JÁRÓKELŐ 46883 sz. bejelentés
XVI. Georgina utca 23.

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő!

Tárgyi megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk:

A Georgina utcai víznyelő nincs eldugulva. A vízelvezetés az utca teljes hosszán nem csapadécsatornával, hanem szikkasztó kutak telepítésével lett megoldva, melyek helyben szikkasztják el a csapadékvizet, annak közvetlenül a földműbe. A víznyelők befogadóképességét a befogadó talaj vízáteresztő képessége, ezért a tisztítás ellenére előfordulhat, hogy, mivel a csapadékvíz csak lassabban tud elszivárogni, időszakosan vízmegállás alakul ki az esőzések alkalmával a víznyelő környezetében.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2019. 10. 28.

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2.