

Sorszám: 00054384/2019.

E-mail: budapest@jarokelo.hu

Tárgy: Andor u. 4. – vízmegállás

Tisztelt Járókelő!

Kézhez kaptuk a Bp., XI. Andor u. 4. sz. előtti, csapadékvíz elvezetésére vonatkozó észrevételüket, melyre az alábbi válasz adjuk.

Helyszíni szemlénken megállapítottuk, hogy az útburkolat szintbe tétele sajnos nem nyújtana kielégítő megoldást a nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetésére, mivel a rendelkezésre álló víznyelő kapacitása nem elégséges.

Az adott helyszínen a vízelvezetési probléma megoldása érdekében új víznyelőt kell beépíteni. A vízelvezetést meg kell terveztetni és engedélyeztetni szükséges az üzemeltető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel.

Tárgyi víznyelő terveztetését a jövő évi szakmai javaslataink közé felvettük. A tervezésre és FCSM hozzájárulás után a kivitelezésre a szükséges pénzügyi forrás rendelkezésre állása esetén kerülhet sor.

A jövő évi tervezési munkákról a 2020. évi költségvetés elfogadása után születik döntés.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2019. november 22.

Tisztelettel:

