



címzett: JÁRÓKELŐ
e-mail: budapest@jarokelo.hu

iktatószám: 41/ 1960-2 /2020
tárgy: JÁRÓKELŐ 61664 sz. bejelentés
XVI. Cinkota P+R parkoló
e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő!

Tárgyi megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk:

A P+R parkoló területének vízvezetése nem csapadécsatornával, hanem szikkasztó kutak telepítésével lett megoldva, melyek helyben szikkasztják el a csapadékvizet. A víznyelők befogadóképességét nagyban befolyásolja a csapadék mennyisége, illetve a befogadó talaj telítettsége. A szikkasztókutak tisztításról Társaságunk bizonyos időközönként gondoskodik. A forgalomcsillapító küszöb jóváhagyott tervek alapján épült meg, a parkoló átépítését műszaki ellenőr kísérte figyelemmel.

Budapest, 2020. március „16.”

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2