



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
HIVATAL

Tárgy: Tájékoztatás  
Ügyintéző: Wágner-Szentgyörgyi Nikoletta

**Járókelő.hu**  
részére

[budapest@jarokelo.hu](mailto:budapest@jarokelo.hu)

**Tisztelt Bejelentő!**

Értesítem, hogy a 1161 Budapest, Rákospalotai határút 31. szám alatti föld feletti tűzcsappal összefüggésben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya (a továbbiakban: Kirendeltség) a közérdekű bejelentésben foglaltakat a *panaszokról és a közérdekű bejelentésekről* szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján megvizsgálta.

Tájékoztatom, hogy a 1161 Budapest, Rákospalotai határút 31. szám alatt a Kirendeltség képviselői 2020. május 22-én tűzvédelmi ellenőrzést tartottak, mely során megállapítást nyert, hogy a tűzcsap felső kifolyócsonkjai középvonalának magassága 393 mm, az *Országos Tűzvédelmi Szabályzatról* szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 77.§ (1) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg, ezért a Kirendeltség a szükséges hatósági intézkedéseket megteszi.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Kelt: Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

Tisztelettel:

**dr. Gyórfi Gábor t. alezredes**  
**hivatalvezető**

Terjedelem: 1 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)  
Kapják: Címzett (elektronikus)