



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
HIVATAL

Tárgy: Tájékoztatás  
Ügyintéző: Wágner-Szentgyörgyi Nikoletta

**Járókelő.hu**  
részére

[budapest@jarokelo.hu](mailto:budapest@jarokelo.hu)

**Tisztelt Bejelentő!**

Értesítem, hogy a 1164 Budapest, Takács utca 16. szám előtti tűzcsappal összefüggésben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya (a továbbiakban: Kirendeltség) a közérdekű bejelentésben foglaltakat— *a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről* szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján megvizsgálta.

Tájékoztatom, hogy a 1164 Budapest, Takács utca 16. szám előtti területen a Kirendeltség képviselői 2020. június 9-én tűzvédelmi céll ellenőrzést tartottak, mely során megállapítást nyert, hogy a tűzcsap a járda közepén található, valamint a felső kifolyócsonkjai középvonalának magassága ~450 mm. Ez utóbbi *az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról* szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 77.§ (1) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg, ezért a szükséges hatósági intézkedéseket megteszik a tűzcsapok kialakításáért, elhelyezéséért, karbantartásáért felelős Fővárosi Vízművek Zrt. irányába.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Kelt: Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

Tisztelettel:

**dr. Gyórfi Gábor t. alezredes**  
**hivatalvezető**

Terjedelem: 1 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)  
Kapják: Címzett (elektronikus)