

címzett: JÁRÓKELOŐ

e-mail: budapest@jarokelo.hu

Iktatószám: 41/ 6804 - 3 /2020

tárgy: JÁRÓKELOŐ.....72784 sz. bejelentés
III. ker. Czetz János utca 27. sz.
vízmegállások a víznyelőknél

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő!

A Társaságunkhoz érkezett elektronikus levelére az alábbi tájékoztatást adjuk:

A Czetz János utca bejelentésben szereplő szakaszán sajnálattal nem található vízvezető közcsatorna hálózat, és az útfelújítás során sem lehetett – befogadó hiányában – létesíteni.

A megépült rendszer szikkasztó jellegű, a víznyelőkől a csapadékvíz szikkasztó kutakon illetve szikkasztó blokkokon keresztül közvetlenül a földműbe vezet.

Ezeknek a szikkasztó rendszerű létesítményeknek a befogadó kapacitásuk véges, illetve a talaj vízáteresztő képességétől függ.

Emiatt a csapadékvíz csak lassabban kerül elsikkadásra.

Budapest, 2020. november 11.

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály