



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
HIVATAL

Tárgy: Tájékoztatás  
Ügyintéző: Wágner-Szentgyörgyi Nikoletta t. zls.

**Bardócz Csaba**  
részére

**irodavezető**

**Járókelő közhasznú Egyesület**

[budapest@jarokelo.hu](mailto:budapest@jarokelo.hu)

**Tisztelt Bardócz Csaba Úr!**

Értesítem, hogy a 1139 Budapest, Üteg utca 42-46. szám előtti föld alatti tűzcsappal kapcsolatban a közérdekű bejelentésben foglaltakat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya (a továbbiakban: Kirendeltség) *a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről* szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján megvizsgálta.

Tájékoztatom, hogy a tűzcsap előtti parkoló kialakítására nincs konkrét távolsággal, számértékkel megállapított tiltás. A *tűzoltó egységek beavatkozási feltételeinek biztosításáról* szóló 4.2:2020.01.22. azonosítójú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv 7.1. pontja szerint: „Az oltóvízforrás tűzoltó gépjárművel való megközelíthetősége teljesül, ha a tűzoltógépjármű közlekedésére minden időjárási körülmény esetén alkalmas útfelület olyan távolságra megközelíti a vízforrást, hogy a tűzoltósnál rendszeresített felszereléssel az oltóvíz a vízforrásból a gépjárműig eljuttatható.” Tehát a tűzoltó gépjárműnek nem szükséges közvetlenül a tűzcsap melletti felállási helyet kialakítani, azonban a beavatkozó állomány részére a tűzcsap gyalogos megközelíthetőségét, hozzáférhetőségét biztosítani kell.

Tájékoztatom továbbá, hogy a 1139 Budapest, Üteg utca 42-46. szám alatti épületnek nincs tűzoltási felvonulási területe (tekintettel arra, hogy annak kialakítása az épület létesítésekor jogszabályilag nem volt indokolt), azonban egy esetleges beavatkozás során a teherbejáró előtti szakasz megfelel a tűzoltó gépjármű településére.

*Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról* szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 76. § (1) bekezdése semmilyen szempontból sem vonatkozik a bejelentésében foglaltakra. A föld alatti tűzcsapon való parkolással kapcsolatban – mely esetlegesen akadályoztathatja a beavatkozást, illetve a tűzcsapok karbantartását – a Kirendeltség felhívja a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat figyelmét a közterületen kijelölt parkolók felülvizsgálására.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Kelt: Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

Tisztelettel:

**dr. Gyórfi Gábor t. alezredes**  
**hivatalvezető**

Terjedelem: 1 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)  
Kapják: Címzett (elektronikusan)

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35100/14595-4/2021.ált.